



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00017/21

Серия **RU** № **0161087**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офисы 411, 412, 413, 414. Телефон/факс: +7 (495) 740-43-62 (61). Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М» (ЗАО «ВИНГС-М»). Основной государственный регистрационный номер: 1027700415665. Адрес места нахождения: 109444, Россия, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления. Адрес места осуществления деятельности: 141212, Россия, Московская обл., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Центральная, д. 15. Телефон: +7 (495) 529-76-39. Адрес электронной почты: группа@vings-m.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М» (ЗАО «ВИНГС-М»). Основной государственный регистрационный номер: 1027700415665. Адрес места нахождения: 109444, Россия, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления. Адрес места осуществления деятельности: 141212, Россия, Московская обл., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Центральная, д. 15.

### ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные нормально закрытые систем вентиляции зданий и сооружений типа КЛОП-3(120)-НЗ, прямоугольного сечения, гидравлическим диаметром от 150 до 1000 мм, с расположением привода внутри и снаружи корпуса, выпускаемые по ТУ 4854-014-45384742-06 с изм. № 1. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № С-3/07-2021 от 08.07.2021 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 069-21 от 16.06.2021 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г. Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Предел огнестойкости клапана КЛОП-3(120)-НЗ противопожарного нормально закрытого при установке в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости EI 120. Условия хранения – по группе ОЖ2-ОЖ4 по ГОСТ 15150. Срок сохранности до ввода в эксплуатацию – 2 года. Срок гарантии устанавливается 24 месяца со дня отгрузки клапана изготовителем. Срок службы клапана до списания – 12 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 09.07.2021 ПО 09.07.2026

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Сорокин Виктор Николаевич (Ф.И.О.)

Габриэлян Гурген Станиславович (Ф.И.О.)