



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00086/21

Серия **RU** № **0352011**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офисы: 411, 412, 413, 414. Почтовый адрес: 109456, Россия, г. Москва, а/я 4. Телефон: +7 (495) 740-43-61. Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М» (ЗАО «ВИНГС-М»). Место нахождения: 109444, Россия, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления. Адрес места осуществления деятельности: 141212, Россия, Московская обл., г. Пушкино, п. Лесные поляны, ул. Центральная, д. 15. ОГРН: 1027700415665. Телефон: +7 (495) 529-76-39. Адрес электронной почты: группа@vings-m.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М» (ЗАО «ВИНГС-М»). Место нахождения: 109444, Россия, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141212, Россия, Московская обл., г. Пушкино, п. Лесные поляны, ул. Центральная, д. 15.

**ПРОДУКЦИЯ** Клапаны противопожарные двойного действия систем вентиляции зданий и сооружений типа КОМ-ДД(15), выпускаемые по ТУ 4854-015-45384742-2010 с изм.1 «Клапан противопожарный систем вентиляции зданий и сооружений КОМ-ДД», прямоугольного сечения, гидравлическим диаметром от 150 мм до 800 мм, с электроприводом, расположенным снаружи корпуса.  
Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8481 80 850 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № С-10/12-2021 от 10.12.2021 ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015. Акт о результатах анализа состояния производства № 069-21 от 16.06.2021 ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015.

Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Предел огнестойкости EI 15 – см. Приложение бланк № 0857414. Условия хранения: по группе ОЖ2-ОЖ4 по ГОСТ 15150. Срок сохранности до ввода в эксплуатацию – 2 года. Срок гарантии устанавливается 24 месяца со дня отгрузки клапана изготовителем. Срок службы клапана до списания – 12 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 13.12.2021 **ПО** 12.12.2026  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(Подпись)*  
*(Подпись)*



Сорокин Виктор Николаевич

(Ф.И.О.)

Габриэлян Гурген Станиславович

(Ф.И.О.)